



- MTP10 sterownik 10V DC
- WS wentylator ścienny 230V/50Hz/15W AC sterowany ręcznie
- WP wentylator przewodowy 230V/50Hz/90W AC sterowany przez MTP10
- NE nagrzewnica elektryczna 230V/50Hz/3kW AC; zasilanie - YDY2o 3x2,5mm²
- R sterownik rekuperatora rurowego - montaż podtynkowy
- R1 rekuperator 230V/50Hz/355W AC; zasilanie - YDY2o 3x1,5mm²

układ sieci: TN-C-S

<b>TESTA</b> TADEUSZ SUŁSKI		<b>BIURO USŁUG TECHNICZNYCH</b>		<b>24-100 Pulawy ul. Dąbłńska 2 tel. 81-8862329</b>	
<b>INWESTOR</b>	<b>Miejski Zakład Komunikacji MZK-Pulawy Sp z o.o 24-100 Pulawy ul.Dąbłńska 2</b>				
<b>ZADANIE</b>	<b>Remont wydzielonych pomieszczeń warsztatowych w budynku Działu Technicznego</b>				
<b>TEMAT</b>	<b>Wewnętrzna instalacja elektryczna</b>				
<b>RYSUNEK</b>	<b>Instalacja zasilania wentylacji - część B</b>				
<b>OPRACOWAŁ:</b> mgr inż. Tadeusz Sulski		upr.bud. 1602/Lb/92	Podpis	Skala 1:100	Data 04.2017
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. Grzegorz Drzazga		upr.bud. LUB/0053/POOE/13	Podpis	Stadium <b>P-BW</b>	Nr rys. <b>E-6</b>