



- R2; 3b**
- rozdzielnice istniejące
 - kształtownik CMT80H80 3mm – zawiesia sufitowe
- ZG1-3**
- stacjonarny zestaw gniazd wtykowych PCE Lublin; IP44 nr 9035111W
1x16A/400V/5P; 2x2P+Z 16A/250V z aparatami :
FI40/4/0,03A; 1xB16/3P; 2xB16/1P
 - 2x gniazdo wtykowe 2P+Z; 16A/250V, IP44; podtynkowe
 - 2x gniazdo wtykowe RJ45 podtynkowe; przewód UTP 4x2x0,5 cat.5e
 - 2RJ45
 - GPD
 - główny punkt dystrybucji sieci informatycznej

układ sieci: TN-C-S

R3b/s1 YDY2o 5x4mm² pom. 1.01
R3b/g1 YDY2o 3x2,5mm² pom. 1.01
R3b/g2 YDY2o 3x2,5mm² pom. 1.01
R3b/g3 YDY2o 3x2,5mm² pom. 1.01

R2/s1 YDY2o 5x4mm² pom. 1.02
R2/s2 YDY2o 5x4mm² pom. 1.02
R2/s3 YDY2o 5x4mm² pom. 1.02
R2/s4 YDY2o 5x4mm² pom. 1.05
R2/g1 YDY2o 3x2,5mm² pom. 1.02
R2/g2 YDY2o 3x2,5mm² pom. 1.02
R2/g3 YDY2o 3x2,5mm² pom. 1.02
R2/g4 YDY2o 3x2,5mm² pom. 1.03
R2/g5 YDY2o 3x2,5mm² pom. 1.04
R2/g6 YDY2o 3x2,5mm² pom. 1.04
R2/g7 YDY2o 3x2,5mm² pom. 1.05

TESTA TADEUSZ SUŁSKI		BIURO USŁUG TECHNICZNYCH		24-100 Pulawy ul. Dąbłńska 2 tel. 81-8862329	
INWESTOR	Miejski Zakład Komunikacji MZK-Pulawy Sp z o.o 24-100 Pulawy ul.Dąbłńska 2				
ZADANIE	Remont wydzielonych pomieszczeń warsztatowych w budynku Działu Technicznego				
TEMAT	Wewnętrzna instalacja elektryczna				
RYSUNEK	Instalacja gniazd wtykowych - część A				
OPRACOWAŁ: mgr inż. Tadeusz Sułski		upr.bud. 1602/Lb/92	Podpis	Skala 1:100	Data 04.2017
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Grzegorz Drzazga		upr.bud. LUB/0053/POOE/13	Podpis	Stadium P-BW	Nr rys. E-3