



	kształtownik CTMT80H80 3mm - zawiesia sufitowe
	osprzęt IP44 podtynkowy
	rozdzielnice istniejące
	oprawa przemysłowa liniowa LED np Tytan 43W/6300lm/3000K, IP66; wersja przelotowa; montaż - pod kształtownikiem
	j.w. lecz 35W/5200lm

układ sieci: TN-C-S

TESTA TADEUSZ SUŁSKI		BIURO USŁUG TECHNICZNYCH		24-100 Pulawy ul. Dąbłńska 2 tel. 81-8862329	
INWESTOR	Miejski Zakład Komunikacji MZK-Pulawy Sp z o.o. 24-100 Pulawy ul.Dąbłńska 2				
ZADANIE	Remont wydzielonych pomieszczeń warsztatowych w budynku Działu Technicznego				
TEMAT	Wewnętrzna instalacja elektryczna				
RYSUNEK	Instalacja oświetlenia - część B				
OPRACOWAŁ: mgr inż. Tadeusz Sulski		upr.bud. 1602/Lb/92	Podpis	Skala 1:100	Data 04.2017
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Grzegorz Drzazga		upr.bud. LUB/0053/POOE/13	Podpis	Stadium P-BW	Nr rys. E-2